



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по городам Пятигорск, г. Железноводск, г. Лермонтов)
г. Пятигорск, Калинина 83, инд. 357500, тел. (887933) 97-41-63, fax.(887933) 97-41-63,
e-mail: Pyatigorsk 77@bk.ru
г. Лермонтов пер. Заводской, 11 (357340) тел. (8-87935) 3-42-87,
e-mail: Lermontov77@bk.ru
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Лермонтов
(место составления акта)

“ 13 ” сентября 20 19 г.
(дата составления акта)

16:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 354

по адресу/адресам: г. Лермонтов, ул. Спортивная 4 а.

на основании: Распоряжения № 354 от 27.08.2019г. главного государственного инспектора г. Пятигорска, г. Железноводска, г. Лермонтов по пожарному надзору –начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов УНД и ПР ГУ МЧС России по СК подполковника внутренней службы Зимницкого Д.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа города Лермонтова.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование объектов защиты и их адреса)

Дата и время проведения проверки:

«13» сентября 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (1 час)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МАУ ДО «ДЮСШ» Ващенко Д.В. 30.08.2019 г. 14ч00м

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор по пожарному надзору по г. Пятигорску, г. Железноводску, г. Лермонтов –старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов капитан внутренней службы Кахриманов Мурад Эминович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае участия к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАУ ДО «ДЮСШ» Ващенко Д.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
Дом спорта			
1	В кабинете тренерской производится эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника;	п. в), 42 Правила противопожарного режима Постановление Правительства №390, от 25 апреля 2012г.	<u>МАУ ДО «ДЮСШ»</u>
2	Под лестничным маршем второго этажа, расположены горючие материалы.	п.23 «к» ППР в РФ 2012 (устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы).	<u>МАУ ДО «ДЮСШ»</u>
Территория			
3	Доукомплектовать пожарные щиты немеханизированным пожарным инструментом.	п. 482 Правила противопожарного режима Постановление Правительства №390, от 25 апреля 2012г.	<u>МАУ ДО «ДЮСШ»</u>
Малое здание с пристройкой второго этажа.			
4	Доукомплектовать помещение извещателями Автоматической Установки Пожарной Сигнализации (АУПС), установлена с нарушениями.	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	<u>МАУ ДО «ДЮСШ»</u>
Крытый теннисный корт			
5	Доукомплектовать помещение извещателями Автоматической Установки Пожарной Сигнализации (АУПС), установлена с нарушениями.	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	<u>МАУ ДО «ДЮСШ»</u>

-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.

-выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение № 354 от 27 августа 2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор по пожарному надзору по г. Пятигорску, г. Железноводску, г. Лермонтов – Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) капитан внутренней службы Кахриманов М.Э.





(подпись)
М.Л.П.*

“ 13 ” сентября 20 19 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МАУ ДО «ДЮСШ» Ващенко Д.В.



(подпись)

“ 13 ” сентября 20 19 г.

М.Л.П.*

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)